



משרד החינוך

חוזר המנהלת הכללית

הוראות קבע

נהלי שעת חירום במערכת החינוך

עה/2(ב)

חשרי החשע"ה - אוקטובר 2014

7. מערכות אוורור וסינון

א. בבניית מרחב מוגן בבית ספר חדש, או בתוספת בנייה, חובה על פי הנחיות פיקוד העורף להתקין מערכת סינון מרכזית. לעומת זאת, במקלטים/ במרחבי מיגון בבתי ספר קיימים, פיקוד העורף ממליץ להתקין מערכת אוורור וסינון (מיגון קולקטיבי). מערכת זו מספקת פתרון לשהייה במקום במשך זמן ארוך ללא צורך בחבישת מסכות, והיא יעילה נגד האיום הכימי והביולוגי. המערכת יוצרת מצב של "על לחץ", ומונעת מהאוויר מבחוץ לחדור לחלל המוגן.

ב. הנחיות תפעול, בטיחות ואחזקה של המערכת

(1) בדיקה תקופתית

- במקומות שמותקנת בהם מערכת אוורור וסינון יש לוודא שקיים אחראי על אחזקת המערכת בשגרה על פי הוראות היצרן ואדם הממונה על הפעלת המערכת בשעת חירום.

- על אחראי האחזקה בבית הספר לבצע בדיקה תקופתית למערכת כל 3 חודשים על פי הוראות היצרן.

- יש לוודא שהחברה המתקינה תבצע ביקורת פעם בשנה.

- על כל תקלה במערכת יש לדווח לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

(2) הנחיות בטיחות

- יש להפעיל את המערכת אך ורק רק במצבי חירום, על פי ההוראות המקצועיות.

- יש לוודא שהרשות הקימה מחיצה בין המערכת לחלל החדר על פי הוראות פיקוד העורף, כדי למנוע אפשרות גישה של ילדים למערכת. אך יחד עם זאת יש לשמור על גישה למערכת לצורך הפעלתה.

- אסור להניח חפצים וציוד כלשהו על מערכת הסינון.

- יש להשגיח על התלמידים ולאסור עליהם לגעת במערכת.

(3) יש לתרגל את תפעול המערכת בכל תרגיל התגוננות על פי הוראות היצרן ופיקוד העורף.